

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР  
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В БОРИСОГЛЕБСКОМ  
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ,  
ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ



Почтовый адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.  
т/факс: 2637761, 2636228,  
in@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854,  
533600128889. ИНН/КПП 3665049241/366501001  
Почтовый адрес: 397160, Воронежская область,  
Борисоглебск, ул. Ленинская, 88,  
т/факс: 6-20-36, 6-27-33  
ostmaster@higiene1.vsi.ru  
1661241, ОГРН 1053600128889  
ПП 3665049241/360402001

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710018  
Дата включения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 29 апреля 2015  
года

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**№ 03-07/2594 от «13» ИЮЛЯ 2016 Г**

**на протокол лабораторных исследований, испытаний от 13.07.2016**  
**№ М15062**

**Аккредитованная испытательная лаборатория филиала**

**Параметры микроклимата (температура, относительная влажность,**  
**скорость движения воздуха)**

**Заключение:** параметры микроклимата (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха) в кабинете главы администрации, специалиста администрации Малогрибановского сельского поселения Грибановского муниципального района по адресу: Воронежская область, Грибановский район, с. Малая Грибановка, ул. Советская, д.6 по результатам лабораторных испытаний соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» (п.6; таблица 2)

ЭКСПЕРТ - Главный врач  
(сертификат эксперта  
Регистрации № 2136 от 26.04.2014 г.)

  
Подпись

С.В. Милашова  
(ФИО эксперта)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЁРСКОМ,  
ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес: 397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88  
e-mail: [postmaster@higiene1.vsi.ru](mailto:postmaster@higiene1.vsi.ru) Телефон, факс: 6-31-22, 6-27-33  
ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/360402001



Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510642 от 10 октября 2012 г.  
Дата включения в реестр 06.07.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № М15062  
от «13» июля 2016 г.

**ЗАКАЗЧИК:** Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах г.Борисоглебск ул.Ленинская,88.  
**НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ОБЪЕКТА, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛИСЬ ИЗМЕРЕНИЯ:** Администрация Малогрибановского сельского поселения Грибановского муниципального района, Воронежская область, Грибановский район, с.Малая Грибановка, ул.Советская,6  
**ДАТА И ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЙ:** 12 июля 2016г с 10 час 00 мин до 11 час 00 мин  
**ЦЕЛЬ ИЗМЕРЕНИЙ:** соответствие требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» (п.6 таблица 2).  
**НАИМЕНОВАНИЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОВЕРКЕ:**

Наименование средств измерения	Номер	Свидетельство о поверке		Поверен до
		номер	дата	
Метеометр МЭС-200А	№5121	№ 14/В331	17.11.15г	17.11.16г


**НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРОЙ ПРОВОДИЛОСЬ ИЗМЕРЕНИЯ:**  
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» (п.7).  
**ИСТОЧНИКИ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ:** -  
**ЭСКИЗ ПОМЕЩЕНИЯ (ТЕРРИТОРИИ, РАБОЧЕГО МЕСТА) ИЛИ ОПИСАНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ТОЧЕК**  
**ИЗМЕРЕНИЯ:** точка №1-кабинет главы, точка №2-кабинет специалиста  
**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:** Точки измерения определены Кирилловым А.В., ведущим специалистом-экспертом ГОУ Роспотребнадзора по Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах, измерения проводила Лукьянова Л.А., врач-лаборант, в присутствии Мельниковой Л.А., главы администрации, согласно поручению Управления Роспотребнадзора по Воронежской области №891-01/01 от 09.06.16г

Лицо ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Л.А.Лукьянова

Подпись

Руководитель (заместитель) ИЛЦ: \_\_\_\_\_ С.В.Милашова

Подпись (МП)




## РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ:

№ п/п	Место проведения измерений	Измеряемый параметр	Высота от пола	Результаты измерений; погрешность измерения	Допустимое/оптимальное значение	Единицы измерений	НД на методы измерений
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Кабинет главы Категория работ 1а.	Температура	0,1 м 1,0 м	23,0±0,5 23,2±0,5	21-28 21-28	°С °С	СанПиН 2.2.4.548-96 СанПиН 2.2.4.548-96
		Относительная влажность	1,0 м	42,0±3	15-75	%	СанПиН 2.2.4.548-96
		Скорость движения воздуха	0,1 м 1,0 м	0,1±0,005 0,1±0,005	не более 0,2 не более 0,2	м/сек м/сек	СанПиН 2.2.4.548-96 СанПиН 2.2.4.548-96
2.	Кабинет специалиста Категория работ 1а.	Температура	0,1 м 1,5 м	24,0±0,5 24,3±0,5	21-28 21-28	°С °С	СанПиН 2.2.4.548-96 СанПиН 2.2.4.548-96
		Относительная влажность	1,5 м	40,0±3	15-75	%	СанПиН 2.2.4.548-96
		Скорость движения воздуха	0,1 м 1,5 м	0,1±0,005 0,1±0,005	не более 0,2 не более 0,2	м/сек м/сек	СанПиН 2.2.4.548-96 СанПиН 2.2.4.548-96

Период года: теплый. Температура наружного воздуха +28° С.

Измерения проводил(и):

Должность	ФИО	Подпись
врач-лаборант	Лукьянова Л.А.	

Общее количество страниц 2; страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛП (протокол № М15062 от 13.07.16г.)